

Số: 92/TB-BV

An Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá mua sắm bộ lưu điện (UPS), với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Trần Thanh Tuyên (nhân viên phòng Hành chính quản trị) – số điện thoại: 0931015669;
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Gửi bản gốc đến địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang, số 12B Lê Lợi, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, đồng thời gửi file scan và file excel qua email: todauthau.bv3ckag@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28 tháng 8 năm 2026 đến trước 7 giờ 30 phút ngày 08 tháng 09 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục: Chi tiết theo **phụ lục 1** đính kèm
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang, số 12B Lê Lợi, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:
 - Báo giá theo mẫu báo giá tại **phụ lục 2** đính kèm.
 - Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại **phụ lục 3** đính kèm.
 - Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến việc lưu hành hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ.
 - Kèm theo kết quả trúng thầu của đơn vị trong vòng 12 tháng (nếu có) đối với các hàng hóa, dịch vụ tương tự mà đơn vị chào giá cho Bệnh viện.

Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Phòng KHTH (để đăng website);
- Lưu: VT, Tổ đấu thầu.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Tuấn Huy



PHỤ LỤC 1

(Đính kèm yêu cầu báo số 92/TB-BV ngày 28/08/2026 của Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bộ lưu điện (UPS) 600 VA	1. Loại UPS: Line-Interactive, tích hợp mạch tự động ổn áp (AVR). 2. Công suất biểu kiến: Tối thiểu 600 VA. 3. Công suất thực: Tối thiểu 360 W (Hệ số công suất đầu ra ≥ 0.6). 4. Điện áp đầu vào: 220-240V, 50Hz 5. Điện áp đầu ra: 220-240V, 50Hz 6. Thời gian chuyển mạch: ≤ 10 ms. 7.Ắc quy: VRLA kín khí. Thời gian lưu điện tối thiểu 10 phút tại mức tải 50% - 70%. Tuổi thọ thiết kế tối thiểu ≥ 3 năm.	Cái	5
2	Bộ lưu điện (UPS) 1 kVA	1. Loại UPS: UPS Online, công nghệ chuyển đổi kép (Double Conversion). 2. Công suất biểu kiến: Tối thiểu 1 kVA. 3. Công suất thực: Tối thiểu 0,8 kW (Hệ số công suất đầu ra ≥ 0.8). 4. Điện áp đầu ra: 220-240V, 50Hz; sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave). 5. Chất lượng nguồn ra: Độ ổn định điện áp $\pm 2\%$; Độ méo hài (THD) $\leq 3\%$. 6. Thời gian chuyển mạch: 0 ms. 7. Khả năng chịu quá tải: Chịu tải 105% - 130% trong tối thiểu 1 phút	Cái	2



STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		trước khi chuyển sang chế độ Bypass bảo vệ. 8. Cổng giao tiếp thông minh: Hỗ trợ RS232, USB và khe cắm thẻ thông minh (SNMP slot). 9.Ắc quy: Kín khí. Thời gian lưu điện tối thiểu 10 phút tại mức tải 50% - 70%. Tuổi thọ thiết kế tối thiểu ≥ 3 năm.		
3	Bộ lưu điện (UPS) 2 kVA	1. Loại UPS: UPS Online, công nghệ chuyển đổi kép (Double Conversion). 2. Công suất biểu kiến: Tối thiểu 2 kVA. 3. Công suất thực: Tối thiểu 1,8 kW (Hệ số công suất đầu ra ≥ 0.9). 3. Điện áp đầu ra: 220-240V, 1 pha, 50Hz; sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave). 4. Chất lượng nguồn ra: Độ ổn định điện áp $\leq \pm 2\%$; Độ méo hài (THD) $\leq 3\%$. 5. Thời gian chuyển mạch: 0 ms 6. Khả năng chịu quá tải: Chịu tải 105% - 130% trong tối thiểu 1 phút. 7. Cổng giao tiếp thông minh: Hỗ trợ RS232, USB và khe cắm thẻ thông minh (SNMP slot). 8. Ắc quy: Kín khí. Thời gian lưu điện tối thiểu 10 phút tại mức tải 50% - 70%. Tuổi thọ thiết kế tối thiểu ≥ 3 năm.	Cái	4

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
4	Bộ lưu điện (UPS) 3 kVA	1. Loại UPS: UPS Online, công nghệ chuyển đổi kép (Double Conversion). 2. Công suất biểu kiến: Tối thiểu 3 kVA. 3. Công suất thực: Tối thiểu 2,7 kW (Hệ số công suất đầu ra ≥ 0.9). 4. Điện áp đầu ra: 220-240V, 1 pha, 50Hz; sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave). 5. Chức năng Bypass: Tích hợp tính năng Bypass tự động (Auto bypass) giúp duy trì nguồn điện không gián đoạn khi hệ thống UPS xảy ra lỗi sự cố. 6. Chất lượng nguồn ra: Độ ổn định điện áp $\leq \pm 2\%$; Độ méo hài (THD) $\leq 3\%$. 7. Thời gian chuyển mạch: 0 ms. 8. Khả năng chịu quá tải: Chịu tải lớn (chịu được dòng khởi động motor): 105% - 130% trong tối thiểu 1 phút. 9. Cổng giao tiếp thông minh: Hỗ trợ RS232, USB, khe cắm thẻ thông minh (SNMP slot). 10.Ắc quy: Kín khí. Thời gian lưu điện tối thiểu 10 phút. Tuổi thọ thiết kế tối thiểu ≥ 3 năm.	Cái	2





PHỤ LỤC 2

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 92/TB-BV ngày 28/08/2026 của bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang)

BẢO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 92/TB-BV ngày 28/8/2026 của Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như sau:

1. Báo giá cho các hàng hoá liên quan:

STT Yêu cầu báo giá	TT Báo giá	Tên hàng hóa mời báo giá	Tên thương mại	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Mã HS	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Hãng chủ sở hữu	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VND)
1													

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Thông tin người liên hệ:

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



PHỤ LỤC 3

(Đính kèm yêu cầu báo số 92/TB-BV ngày 28/08/2026 của bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang)

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tên công ty:

STT Yêu cầu báo giá	TT Báo giá	Tên hàng hóa mời báo giá	Tiêu chuẩn kỹ thuật mời chào giá	Tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chào giá	Tài liệu tham khảo
1					
2					